

Код

Форма по ОКУД 0306831

по ОКПО 29349835

БЕ 9986

ОАО "РЖД"

организация

Курская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Московской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"

структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ: Начальник ЭЧ-12

(должность)

С.В.Белкин

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
6	27.11.2018 г.

Основное средство (здание, оборудование)

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМ

Инвентарный номер 41416/2796

Сетевой номер 27961400000004330000

Местонахождение объекта

Курская область, Беловский район, ст. Псел

Комиссия в составе: ЭЧГ-12 Иванов Г.Н., ЭЧЗ-12 Беспалов В.Г., ЭЧТ-12 Старосельцева С.В., ЭЧС-35 Обыденных Ю.В.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

(заполняется при капитальном ремонте зданий и сооружений)

I. Общие сведения по объекту КТП-160/10 ст.Псел

Год постройки 1977

Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)

физический износ трансформатора

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ провести замену на КТП-160/10

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМ	КТП-160/10	замена		шт.	1	95	
							-	

Комиссия:

ЭЧГ-12

(должность)

ЭЧЗ-12

(должность)

ЭЧТ-12

(должность)

ЭЧС-35

(должность)

Г.Н.Иванов

(расшифровка подписи)

В.Г.Беспалов

(расшифровка подписи)

С.В.Старосельцева

(расшифровка подписи)

Ю.В.Обыденных

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭЧТ-12

(должность)

С.В.Старосельцева

(расшифровка подписи)